

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 200.000 litrów

Nr sprawy: ZP-AC-3800-44/17

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 200 000 litrów.
2. Warunki techniczne oleju opałowego lekkiego:
 1. Gęstość w temp. 15°C – min. 820 – max. 860 kg/m³
 2. Wartość opałowa – min. 42,0 MJ/kg
 3. Lepkość kinematyczna temp. 20°C – max. 6 mm²/s
 4. Temperatura płynięcia – max. -20°C
 5. Temperatura zapłonu - min. 56 °C
 6. Poz. po koksowaniu z 10% pozost. dest. – max. 0,3 %(m/m)
 7. Pozostałość po spopieleniu – max. 0,01 %(m/m)
 8. Zawartość siarki – max. 0,1 %(m/m)
 9. Zawartość wody – max. 200 mg/kg
 10. Zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 mg/kg

Olej opałowy winien spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 04.01.2007r. (Dz. U. z 2007 nr 4 poz. 30)

3. Miejscem dostaw będą następujące placówki:
 - a) Kapitanat Portu Hel, ul. Wiejska 24, 84-150 Hel,
 - b) Bosmanat Portu Krynica Morska, ul. Górników 2, 82-120 Krynica Morska,
 - c) Bosmanat Portu Frombork, ul. Portowa 2, 14-500 Frombork,
 - d) Obwód Ochrony Wybrzeża Sobieszewo, ul. Tęczowa 10, 80-680 Gdańsk,
 - e) Kapitanat Portu Gdynia, ul. Polska 2, 81-339 Gdynia,
 - f) Oddział Techniczny Gdynia, ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia,
 - g) Baza Oznakowania Nawigacyjnego, ul. Pokładowa 9, 80-561 Gdańsk,
 - h) Budynek Remontu Pław w Elblągu, ul. Radomska 23, 82-300 Elbląg.

<i>Miejsce lokalizacji kotłowni olejowej oraz typ kotła, palnika</i>	<i>Pojemność zbiorników w litrach</i>
1. Kapitanat Portu Hel, 84-150 Hel, ul. Wiejska 24, kocioł KZ 4P, palnik LAMBORGHINI	2 x 1100 =2.200
2. Bosmanat Portu Krynica Morska 82-120 Krynica Morska, ul. Górników 2, kocioł KZ 4P, palnik j.w.	2 x 2000 =4.000

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3. Bosmanat Portu Frombork 14-500 Frombork, ul. Portowa 2, kocioł KZ 4P, palnik j.w.	3 x 750 = 2.250
4. Obwód Ochrony Wybrzeża Sobieszewo 80-680 Gdańsk-Sobieszewo, ul. Tęczowa 10, kocioł Buderus, palnik „RE”	1 x 1600 = 1.600
5. Kapitanat Portu Gdynia 81-339 Gdynia, ul. Polska 2, 2 kotły KZ 2P, palniki LAMBORGHINI	3 x 2000 = 6.000
6. Oddział Techniczny Gdynia 81-341 Gdynia, ul. Warsztatowa 5, kocioł KZ 4P, palnik GULLIVER RG 1R	2 x 2000 = 4.000
7. Baza Oznakowania Nawigacyjnego 80-561 Gdańsk, ul. Pokładowa 9, kocioł Buderus G- 305, palnik MAN-DZ-2.1	3 x 2000 = 6.000
8. Budynek Remontu Pław 82-300 Elbląg ul. Radomska 23, kocioł KZ-KP L 120 C, palnik olejowy 100 kW	2 x 1600 = 3.200

Ogólna pojemność wszystkich zbiorników

29 250 litrów

Zamawiający korzysta z obniżonej akcyzy na podstawie oświadczenia o przeznaczeniu paliwa do celów opałowych (grzewczych), o którym mowa w art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 43)