



www.umgdy.gov.pl

# URZĄD MORSKI W GDYNI

Gdynia, dnia 19 czerwca 2017 r.

Poz. rejestru: ZP-JG-3800-26/17

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: **Umocnienie brzegu przed śluzą od strony rzeki Pasłęki w porcie Nowa Pasłęka**

W związku z otrzymaniem w dniu 16.06.2017 r. prośby Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), przedstawia treść przestanych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie nr 6**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia wraz przedmiarem robót w kwestii działu dotyczącego zaleceń Wykonawcy — punkt 4.3.5 OPZ. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający opisuje iż :

#### **4.3.5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:**

- opracowania szczegółowej technologii prowadzenia robót wewnątrz grodzy;
- bieżącego odpompowywania wody filtracyjnej z dna grodzy;
- z uwagi na zły stan istniejącej śluzy i nie zapewnianie przez jej ściany przesłony przed napływem wody - do bieżącego zabezpieczenia przed napływem wody poprzez odpompowywanie wody igłofiltrami zapuszczonymi wzdłuż ścian śluzy przez cały okres wykonywania prac związanych z wykonywaniem obudowy ścian;
- wykonania przed rozpoczęciem odpompowywania grodzy:
  - ✓ wzmocnienia ścian przyczółków mostowych poprzez zastrzyki i iniekcję ciśnieniową,
  - ✓ wykonania roboczego rozparcia usytuowanych na styku z projektowanymi umocnieniami ścian śluzy stanowiących przyczółki mostowe (min 2 rzędy rozparć);
  - ✓ wykonania roboczego rozparcia ceglanych ścian istniejącej śluzy (na odcinku podlegającym obudowie żelbetowej - min 2 rzędy rozparć);
  - ✓ szczelnego zabezpieczenia dużej wyrwy w ceglonym murze i podwodnej ziemnej kawerny za tą wyrwą na południowej ścianie śluzy, tak aby nie nastąpiło przebicie wody gruntowej do osuszanej grodzy Należy w tym miejscu wykonać robocze głębokie uszczelnienie od strony ładu bezpośrednio za ceglana ścianą lub zabetonować wyrwy w ceglonym murze;
- wobec złego stanu istniejących obiektów - wykonywanie grodzy roboczej i osuszanie jej zagłębia, wykonywanie mikropali, prowadzenie częściowych rozbiórek istniejącej konstrukcji, a także zapuszczanie stalowej ścianki szczelnej nowego umocnienia brzegu - muszą być prowadzone przy stałej kontroli geodezyjnej reperów kontrolnych które Wykonawca obowiązany jest założyć w punktach narożnych istniejących przyczółków i korony grodzy, a także przy ciągłych pomiarach drgań podczas robót rozbiórkowych i podczas zapuszczania stalowej ścianki szczelnej, z pomiarem zerowym (tzw tło akustyczne). Pomiary powinny być rejestrowane i interpretowane przez Wykonawcę na bieżąco.

Wykonawcy chodzi o punkt dotyczący:

- „Wzmocnienia ścian przyczółków mostowych poprzez zastrzyki i iniekcję ciśnieniową”— punkt 3.3 Przedmiaru robót

- „Szczelnego zabezpieczenia dużej wyrwy w ceglany murze i podwodnej ziemnej kawerny za tą wyrwą na południowej ścianie śluzy, tak, aby nie nastąpiło przebicie wody gruntowej do osuszanej grodzy. Należy w tym miejscu wykonać robocze głębokie uszczelnienie od strony łądu bezpośrednio za ceglana ścianą lub zabetonować wyrwy w ceglany murze; „ — punkt 3.5 przedmiaru robót.

Wg Wykonawcy informacje przedstawione przez Zamawiającego opisane dwoma sformułowaniami w OPZ i powielonymi w przedmiarze robót są niewystarczające do prawidłowej i solidnej wyceny oferty. Wedle dokonanego rozeznania rynkowego, posiadanej wiedzy i nabytej w tej mierze wiedzy specjalistycznej w dokumentacji przetargowej brakuje projektu na prace związane z zabezpieczeniem ścian ceglanych przez przedostawaniem się wody do wnętrza grodzy. Brakuje dobrania technologii, jakiego rodzaju są rysy/szczeliny, co ile występują, na jaka głębokość sięgają oraz jaki materiał należy uwzględnić w zabezpieczeniu przeciwwodnym ścian/zamknięciu rys.

Zdaniem Wykonawcy tak ukształtowane postanowienia specyfikacji, a właściwie ich brak nakładają na Wykonawcę obowiązek wliczenia w cenę ryzyk, których nie jest w stanie zidentyfikować ani oszacować na etapie przygotowania oferty. Wykonawca na etapie przetargu musi mieć świadomość pełnego zakresu zobowiązania, które na siebie przyjmuje. Brak tej świadomości uniemożliwia prawidłowe sporządzenie oferty, co w każdym wypadku powodować będzie szkodę Zamawiającego. W przypadku, bowiem, gdy wykonawca zbyt wysoko oszacuje ryzyka związane z realizacją zamówienia Zamawiający zapłaci wyższą kwotę za wykonanie zamówienia, niż by zapłacił przy precyzyjnym opisie zamówienia. Art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nakłada na Zamawiającego obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznych, dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Istota tego przepisu sprowadza się, więc do określenia przez Zamawiającego swoich wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia tak szczegółowo i tak dokładnie, aby każdy wykonawca był w stanie zidentyfikować, czego zamawiający oczekuje. Gwarancja porównywalności ofert (wszyscy wykonawca składają ofertę „tak samo”), jak i możliwość stosunkowo łatwej weryfikacji zgodności złożonych ofert ze SIWZ. Mając na uwadze, opis przedmiotu zamówienia musi być jasny, zrozumiały, zawierający wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty przetargowej. Tylko takie opisanie przedmiotu zamówienia może prowadzić do wykonania zamówienia w sposób rzetelny i prawidłowy, które jednocześnie przyniesie wykonawcy godziwy zysk. Zamawiający chcąc prawidłowo dokonać oceny ofert — czyli zgodnie z art. 91 ust. 1, ust. 2 ustawy Pzp wybrać ofertę najkorzystniejszą — musi w sposób precyzyjny określić przedmiot zamówienia. Z dokumentów przetargowych musi jednoznacznie wynikać zakres robót, tj. wielkość, oczekiwana jakość, funkcja, warunki realizacji, warunki odbioru przedmiotu zamówienia. Tymczasem w przedmiotowych dwóch sprawach Zamawiający przerzuca na Wykonawcę odpowiedzialność oraz koszty wykonania wszelkich czynności /robót będących następstwem nieujęcia lub nieprawidłowego opisu tych ryzyk w dokumentacji.

Ze względu na wskazanie naruszenia przez Zamawiającego, Wykonawcy zostali faktycznie pozbawienia możliwością rzetelnej wyceny ofert, co jest konieczne do złożenia poprawnej i konkurencyjnej oferty w postępowaniu oraz złożenia oferty z uwagi na brak w dokumentacji postępowania wszystkich informacji koniecznych do sporządzenia oferty. Środki publiczne powinny być wydatkowane w sposób celowy, oszczędny i terminowy. Niedopuszczalna jest, zatem możliwość ich wydatkowania bez uzasadnionej potrzeby i tylko, dlatego, że Zamawiający niedokładnie opisał zakres zamówienia oraz warunki jego realizacji. (wyroki SO w Gdańsku z dnia 10 września 2015 roku — sygn.. akt I C 2/15).

Reasumując, z uwagi na brak projektu wzmocnienia ścian przyczółków mostowych oraz zabezpieczenia wyrw w ceglany murze ścian śluzy, wnioskujemy o wycofanie, wykreślenie tych prac z zakresu przedmiotu niniejszego przetargu, ewentualne, jeżeli w/w wymóg miałby pozostać w dokumentacji postępowania, uzupełnienie opisu przedmiotu poprzez szczegółowy projekt prac związany z wykonaniem ww robót.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia zawarł konieczne jego zdaniem dla wykonania robót zasadniczych roboty tymczasowe/pomocnicze. Zamawiający nie narzuca jednak Wykonawcom sposobu ich wykonania – to Wykonawcy w zależności od przyjętej technologii mają wykonać grodzę

w sposób umożliwiający jej odpompowanie, np. zabetonowanie wyrwy nie jest konstrukcyjnie konieczne, a ma jedynie ułatwić utrzymywanie odwodnienia grodzy, co można zastąpić większą ilością igłofiltrów. Natomiast wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy.

W zakresie tematu dotyczącego wzmocnienia ścian przyczółków mostowych poprzez zastrzyki i iniekcję ciśnieniową - patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Uwaga

Numeracja pytań jest kontynuacją poprzedniej tury pytań

DYREKTOR  
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI  
*kpt. ż.w. Wiesław Piotrowski*

Otrzymują:

1. ZP – w celu opublikowania na stronie Urzędu Morskiego Gdynia
2. a/a