URZĄD MORSKI W GDYNI

www.umgdy.gov.pl

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko | Rzeczpospolita Polska | Unia Europejska Fundusz Spójności

Gdynia, dnia 02.01.2019 r.

Poz. rejestru: **ZP-JBC-3800-49/18**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: **Przebudowa nabrzeża Polski Hak w Gdańsku** w ramach Projektu: **„Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku) Etap IIIA.**

W związku z otrzymaniem w dniu 28.12.2018 wniosku Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), przedstawia treść przesłanych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 141
Zamawiający zgodnie z pkt V.1.2) SIWZ wyraża zgodę na łączenie stanowiska Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na łączenie stanowiska Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Robót, pozostawiając niezależne stanowisko Kierownika Budowy?
Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Zgodnie z SIWZ Zamawiający dopuszcza sprawowanie przez jedną osobę dwóch funkcji Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy. W pozostałym zakresie Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk.

Pytanie nr 142
Po wizji lokalnej Wykonawca nie zauważył, aby realizowane były prace przy Nabrzeżu XVIII lub Flisaków w rejonie przyległym do Polskiego Haka. Prosimy o potwierdzenie odpowiedzi na pytanie nr 93, że przed przekazaniem Wykonawcy placu budowy wykonana będzie ścianka zamykająca jednego z przyległych nabrzeży (Nabrzeża XVIII lub Nabrzeża Flisaków).
Odpowiedź
Przekazanie placu budowy nie jest uzależnione od wykonania ścianki zamykającej jednego z przyległych nabrzeży gdyż część podwodna nabrzeża Polski Hak może być wykonywana niezależnie od stanu realizacji Nabrzeża XVIII lub Nabrzeża Flisaków.

Pytanie nr 143

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia ☎ + 48 (58) 355 32 10
fax: (58) 620 67 43, e-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl

Kiedy Zamawiający przewiduje podpisanie umowy i przekazanie placu budowy?
Odpowiedź
Termin podpisania umowy uzależniony jest od terminu wyboru Wykonawcy, co zgodnie z SIWZ powinno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 90 dni + 60 dni (możliwe przedłużenie) = 150 dni od licząc od terminu otwarcia ofert, a przekazanie Terenu Budowy nastąpi w terminie 14 dni od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.

Pytanie nr 144
Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 132 wnosimy o skrócenie okresu wydania PŚP przez Inżyniera z 28 do 21 dni, aby przedłużyć czas dla Zamawiającego na sprawdzenie PŚP z 2 dni do 9 dni. Przy obecnym zapisie wątpliwe jest, aby PŚP było wydane Wykonawcy w terminie 30 dni, wymaganym ustawowymi obowiązkami księgowymi, gdyż Zamawiający ma tylko 2 dni na jego zatwierdzenie.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje treść odpowiedzi na pytanie nr 132 iż będzie akceptował PŚP w terminach umożliwiających wywiązanie się Wykonawcy z obowiązków podatkowych.

Pytanie nr 145
Nawiązując do odpowiedzi nr 138 czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie całości obudowy nabrzeża z belek odbojowych drewnianych?
Odpowiedź
Belki odbojowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 146
Prosimy o potwierdzenie konieczności spawania par grodzic pomiędzy sobą na odcinku 0,5 m po pogrążeniu.
Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie nr 123.

Pytanie nr 147
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie równoważnej wytrzymałościowo palościanki złożonej z rur i grodzic wypełniających zapewniających ten sam okres eksploatacji, co rozwiązanie projektowe?
Odpowiedź
Zamawiający (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w SIWZ i dokumentacji projektowej. Oferowane przez Wykonawcę rozwiązanie równoważne spełniać musi wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie wskaźnika Wx i okresu trwałości, które nie mogą być mniejsze niż określone w dokumentacji, oraz powinno być zweryfikowane przez Autora Projektu. Ponadto palościanka musi być wspornikowa (bez zakotwienia), gdyż Zamawiający nie dysponuje działką przyległą.

Uwaga
Numeracja pytań jest kontynuacją poprzedniej tury pytań

Otrzymują:
1. a/a, strona internetowa Urzędu Morskiego Gdynia

DYREKTOR
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
kpt. żw. Wiesław Piotrzkowski

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia ☎ + 48 (58) 355 32 10
fax: (58) 620 67 43, e-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl