

Gdynia, 18.01.2023 r.



Urząd Morski w Gdyni  
ul. Chrzanowskiego 10  
81-338 Gdynia

ZNN-E/232/011/WZ/2023

Dotyczy: przyłączenia do portowych sieci wod-kan i kanalizacji deszczowej budynku nr 7 (etap I) budynku warsztatowo-magazynowo-biurowego, na działkach nr 851, 847, 849 obręb 0026 Gdynia Śródmieście przy ul. Chrzanowskiego.

W odpowiedzi na Państwa wniosek znak: WT.076.57.2022.DM z dnia 29.12.2022 r., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. przekazuje poniżej warunki techniczne dla ww. zadania:

1. Włączenie przyłącza wodociągowego poprzez wcinkę do portowego wodociągu dn 200 oraz wstawienie na przyłączy studni wodomierzowej z zestawem pomiarowym. Wcięcie w portowy wodociąg wykonać pod ścisłym nadzorem firmy P.P. „SIEĆ” Sp. z o.o.
2. Włączenie kan. deszczowej wykonać do portowej sieci kan. deszczowej dn 300 zlokalizowanej w ul. Chrzanowskiego (studnia o rzędnych 2,26/0.64).
3. Włączenie kan. sanitarnej wykonać do istniejącej przepompowni Pp1 wyposażonej w pompę ABS typ AS-10; DN100; moc 1,0kW. Ze względu na zwiększoną ilość ścieków doprowadzanych do przepompowni, w projekcie wykonawczym należy opracować technologię przepompowni, dostosowując ją do zwiększonej ilości zrzucanych ścieków do portowej sieci kan. sanitarnej.

Ponadto ZMPG S.A. nakłada na inwestora następujące obowiązki:

1. Na 7 dni przed rozpoczęciem prac Wykonawca powiadomi pisemnie ZMPG S.A. o zamiarze rozpoczęcia robót.
2. Wszystkie włączenia do infrastruktury portowej będą wymagały protokolarnego odbioru z udziałem przedstawiciela ZMPG S.A.
3. W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej ZMPG S.A. niezwłocznie zostaną powiadomione służby techniczne ZMPG S.A., a uszkodzenia zabezpieczone i usunięte na koszt inwestora.
4. Przed oddaniem obiektów do użytkowania uaktualnić z ZMPG S.A. umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Wszelkie prace związane z wykonaniem ww. zadania inwestycyjnego wykona na koszt i własnym staraniem inwestor tj. Urząd Morski w Gdyni bez prawa do zwrotu poniesionych nakładów w jakiegokolwiek formie.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest dwa lata tj. do dnia 11.01.2025 r.

Załącznik:

1. Mapa

Do wiadomości:

1. ZT

DYREKTOR  
ds. Nieruchomości i Umów

  
Janusz Mróz

